



Eigentümer

Centrum voor
ondernemersonderwijs De
Rooi Pannen

Objektadresse:

Dr. Ahausstraat 1
Tilburg

Berater:

Lou Bemelmans

Baustoff:

Stein

Montage/Basismessung:

9,68%

Kontrollmessung:

2,82%

Schlussmessung:

0,63%

Schadensbild: Feuchte Wände und Schaden an Fügen durch Salz.

ECODRY-Maßnahme: Ecodry Zeta Master und Workstations

Ergebnis: Reduzierung der Feuchtigkeit um 95,85%