

Schloß Well

Well



Eigentümer
Emerson College

Objektadresse:
Kasteellaan 20
Well

Berater:
Lou Bemelmans

Baustoff:
Stein

Montage/Basismessung:
11,37%

Kontrollmessung:
11,07%

Schlussmessung:
2,00%

Schadensbild: Feuchte Wände und Putzschade durch Salz.

ECODRY-Maßnahme: Ecodry Zeta Master

Ergebnis: Reduzierung der Feuchtigkeit um 85,82%

