



**Eigentümer**

Universiteit Maastricht

**Objektadresse:**

Minderbroedersberg 4-6  
Maastricht

**Berater:**

Rob Luijten

**Baustoff:**

Stein

**Montage/Basismessung:**

21,47%

**Kontrollmessung:**

7,16%

**Schlussmessung:**

5,61%

**Schadensbild:** Feuchte Wände und Putzschade durch Salz.

**ECODRY-Maßnahme:** Ecodry Zeta Master

**Ergebnis:** Reduzierung der Feuchtigkeit um 62,23%